



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE**

87-200 WĄBRZEŹNO UL. 1 MAJA 46

tel./fax (56) 688-17-55; (56) 688-17-90; e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-wabrzezno>

Wąbrzeźno, dn. 23.04.2021r.

NHK.9020.1.17.2021

DECYZJA NR 37 /2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 oraz 27 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 735), art.5 ust. 1 i art.12 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), § 21 ust.1 pkt 3 i ust. 4, §26 ust.1 i ust.2 oraz zał. 1C (tabela nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdania z badania jakości wody Nr 91/N/HK/2021 z dnia 23.04.2021r. pobranej w ramach urzędowej kontroli z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie, wykonanego przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu

s t w i e r d z a
warunkową przydatność wody do spożycia

ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk w 100 ml wody pobranej z sieci wodociągowej

i nakazuje

- 1) przekazać konsumentom zaopatrywanym w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie pisemną informację o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia,
- 2) doprowadzić jakość wody z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie pod względem mikrobiologicznym do wartości wymaganych w załączniku 1C (tabela nr 1) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w terminie do dnia 21 maja 2021 r.
- 3) informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody,
- 4) na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie,
- 5) po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735)

UZASADNIENIE

Dnia 23.04.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie otrzymał sprawozdanie Nr 91/N/HK/2021 z badania próbki wody pobranej w ramach urzędowej kontroli dnia 20.04.2021r. z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie (punkt poboru: Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 8A), wykonane przez Oddział Laboratoryjny Sekcji Badania Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Toruniu.

Na podstawie w/w sprawozdania w pobranej próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk w 100 ml wody

Zgodnie z zapisem załącznika 1C tabela 1 ww. rozporządzenia dopuszcza się pojedyncze przekroczenia wskaźnikowego parametru - bakterii grupy coli tj. < 10 jtk/100 ml wody z jednoczesnym wykluczeniem w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki. W pobranej próbce powyższy warunek został spełniony. Wystąpienie pojedynczych bakterii grupy coli przy wykluczeniu bakterii potencjalnie chorobotwórczych można uznać za niestwarzające zagrożenia dla zdrowia przy jednoczesnym podjęciu przez przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiednich działań naprawczych.

Zatem w oparciu o sprawozdanie z badań Nr 91/N/HK/2021, zgodnie z zapisem 21 ust.1 pkt 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie.**

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z § 26 ust. 1 oraz ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przygotował komunikat dla odbiorców wody celem rozpowszechnienia przez Burmistrza Miasta Wąbrzeźno w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim osób korzystających z wody wodociągu publicznego w Wąbrzeźnie. Woda nadaje się do picia, przygotowywania zimnych napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń, kuchennych i sztućców, mycia zębów, mycia rąk i innych części ciała, do kąpieli, jedynie po przegotowaniu. Woda z przedmiotowego wodociągu bez przegotowania może być używana do celów gospodarczo – sanitarnych, tj.: spłukiwania toalet, sprzątnięcia pomieszczeń w domostwach, podlewania kwiatów, prania ubrań, mycia naczyń w zmywarkach itp.

Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione w jej podstawie prawnej przepisy ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 195). Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia. Natomiast art. 27 ust. 1 stanowi, iż w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, powodujących bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, w trybie natychmiastowym usunięcie przyczyny stanowiącej zagrożenie.

Ze względu na interes społeczny oraz konieczność zaopatrywania ludności w wodę o parametrach spełniających wymagania określone w w/wym. przepisach, na mocy art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, 85 – 031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W przypadku nie wykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Wąbrzeźnie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie
Szarek
Małgorzata Szreter

Otrzymują:

1. **Prezes Miejskiego
Zakład Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o**
ul. Tysiąclecia 8A
87-200 Wąbrzeźno
2. **Burmistrz Miasta Wąbrzeźno**
ul. Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno
3. a/a

Do wiadomości:

1. **Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy**
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz (wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl)

